

PAV. SUPERIOR





PAV. TÉRREO
ESC. 1:100

LEGENDA

A2 — CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO(1 UNIDADE)

EXTINTOR DE AGUA (3 UNIDADE)

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC 4 KG (4 UNIDADE)

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC 4 KG (3 UNIDADE)

S12 — SAIDA — ALTURA 2,80M SOBRE AS PORTAS(4 UNIDADE)

S1 — ALTURA 2,00 m (1 UNIDADE)

A5 — QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (1 UNIDADE)

OBSERVAÇÃO

NOTA 1 — A IMPLANTAÇÃO DAS PLACAS ORIENTATIVAS E DOS EXTINTORES SERÃO EXECUTADOS CONFORME NBR 13435 / 95, NBR 13434 / 95 DECRETO ESTADUAL 46.076.2001 E INSTR. TÉCNICAS IT 04, 18 E 20

NOTA 2 — O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ O CONTIDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA IT nº 20 / 04 - DO CBPMESP



DETALHE DO CORRIMÃO DUPLO
S/ ESC.



DETALHE DO EXTINTOR
S/ ESC.

PLANTA BAIXA		FL.ÚNICA
OBRA: PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LOCAL: CEMEIEF PROFª CAROLINA FERREIRA LIMA -ESTRADA DE APIAÍ IPORANGA, Nº 176 Bº PALMITAL - APIAÍ - SP PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ		
AREA CONSTRUIDA 523,38 M²	ESCALA 1:100 DATA 25 / ABRIL / 2023	VISTO